



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर, हैरिटेज।

क्रमांक: अग्निशमन/न.नि.ज.हैरिटेज/21-22/ 1133 दिनांक 3/-03-2022

माला अग्निहोत्री,  
प्राधानाचार्य इंडिया इन्टरनेशनल स्कूल,  
वी.टी. रोड मानसरोवर जयपुर।

विषय :- अग्निशमन यंत्र / उपकरण का निरीक्षण एवं अग्निशमन की दृष्टि से अभिशंषा नवीनीकरण पत्र जारी किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल सेक्टर 5 वी.टी. रोड, जयपुर में निर्मित इकाई इंडिया इन्टरनेशनल स्कूल का वार्षिक नवीनीकरण किये जाने हेतु अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्री घनश्याम मल्होत्रा सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये। इकाई परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोप रेस्टोरेंट का निर्माण कर उपयोग नहीं किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् की अग्रिम कार्यवाही की जावें। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अग्निशमन यंत्रों को चलाये जाने हेतु एक फायर का प्रशिक्षित कर्मचारी हर समय रखा जाना आवश्यक होगा। इस विभाग द्वारा पूर्व जारी दिनांक पत्रांक एफ.9 ( )आ.फा./ज.न. नि./20/4644 दिनांक 23.10.2020 में अंकित शर्तें यथावत रहेगी।

यह अभिशंषा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिशंषा पत्र की तिथि से दिनांक 21.10.2022 तक नवीनीकृत किया जाता है।

(देवेन्द्र कुमार मीना)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम हैरिटेज, जयपुर